

河源市鼎高模具科技有限公司蒸汽管道项目 规划设计方案公示

一、项目基本情况

本项目为河源市鼎高模具科技有限公司蒸汽管道项目，其范围拟自祥景路与和谐路交叉口已建蒸汽管网接出一根DN200管网沿和谐路东侧向北敷设至鼎高模具厂用汽点。

本蒸汽管道操作参数：1.5MPa，280° C（减温减压器前参数）；0.9MPa，190° C（减温减压器后），设计参数为1.6MPa，300℃。蒸汽管道设计类别为GB2压力管道。 本蒸汽管网的设计涉及的管径有DN200，管线总长约712米（平面距离）。

建设单位：河源市鼎高模具科技有限公司

二、附注

根据相关规定，我局将该规划设计方案进行公示，征求公众意见，欢迎广大市民提出宝贵的意见或建议。

联系电话:0762-3600298

电子邮箱:hygxgtgh@163.com

地址：广东省河源市高新区创业服务中心（高新区国土规划建设局）
有效反馈意见反馈时请注明为“河源市鼎高模具科技有限公司蒸汽管道项目规划设计方案公示意见反馈”，并提供真实联系人姓名、联系电话、联系地址。如反馈意见信息不准确或不完整导致无法进步核实有关情况，视为无效意见。

河源市高新区管委会国土规划建设局

